T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

T.C.

SAKARYA VALİLİĞİ

SAKARYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

SAKARYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	01.02.2017 /
Numunenin Kuruma Geliş Tarihi/Saati	01.02.2017 / 14:42
Protokol No	2017-401 - 1 2244126
CSBYS No	61376

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	SAKARYA VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE CALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ				
Numunenin Alındığı Adres	Hendek Belediyesi-HENDEK/SAKARYA				
Numune İzleme Noktası	19 L. PC DOLUM HATTI (1. Hat)				
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ		KİM+MİK(EK 3 imlahane)		
Numunenin Alındığı Tarih / Saat	01.02.2017 / :				
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ				
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	DOĞAL MİNERALLİ SU		HAYAT DOĞAL MİNERALLİ SU	HAYAT	DANONE HAYAT İÇECEK VE GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Damacana		ETİKETLİ	2 X 19 LT PC DAMACANA	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	01.02.2017	02.05.2017	PN1B	12.56	
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	01.02.2017	---	---	
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	DANONE HAYAT İÇECEK VE GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.				
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	01.02.2017- fiş/ 8		---		
Numunenin Durumu	Analize Uygun		---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	01.02.2017 14:50		06.02.2017 10:28		
Raporlama Tarihi	06.02.2017 10:28				

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Bromoform	µg/L	ISO 15680	0,1	1	Tespit Edilemedi
Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061	1	3	1,05

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem		Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
37°C'de Toplam jerm Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222		0 - 20	0
22°C'de Toplam jerm Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222		0 - 100	0
Sülfit Redükleyen Sporlu Anaerob Bakteriler	kob/ 50mL	TS 8020 EN 26461-2		0	0
Enterokok / Fekal Streptococ	kob/250mL	TS EN ISO 7899-2		0	0
Pseudomonas aeruginosa	kob/250mL	TS EN ISO 16266		0	0
Patojen Staphylococ	kob/100mL	AFNOR, XP T 90-412		0	0

Rapor Çıkış Tarihi : 06.02.2017

T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

T.C.

SAKARYA VALİLİĞİ

SAKARYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

SAKARYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	01.02.2017 /
Numunenin Kuruma Geliş Tarihi/Saati	01.02.2017 / 14:42
Protokol No	2017-401 - 1 2244126
CSBYS No	61376

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem		Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Suda parazit ve parazit yumurtası aranması	/5 L	Laboratuvar içi metot		0	0
Escherichia coli	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Mineralli Sular hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, SAKARYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul/Red Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve SAKARYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARIının izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- * İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- Sonuçlar 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Mineralli Sular hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
İSA ŞEN
Uzman Biyolog

Su Kimyası Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
DURDU TOPKARA
Yük. Kimyager

Laboratuvar Sorumlusu
MUAMMER TÖRE
Uzm. Dr.

Rapor Çıkış Tarihi : 06.02.2017